

No: Dz2018106741



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 中山市左向照明有限公司

产品型号名称: Z-BLZD-1LR0E I 3W-0351 型消防应急标志灯具

检验类别: 分型试验


国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106741

共 7 页 第 1 页

产品名称	消防应急标志灯具	型 号	Z-BLZD-1LR0E I 3W-0351
认证委托人	中山市左向照明有限公司	检验类别	分型试验
生产者	中山市左向照明有限公司	生产日期	2018 年 11 月
生产企业	中山市左向照明有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	5 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 12 月 20 日
检验依据	GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>（主型产品为 Z-BLZD-2LR0E I 3W-0351 型消防应急标志灯具）</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: right;">签发日期: 2019 年 3 月 21 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

李平

审核:

刘世华


编制:

李平

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106741


共 7 页 第 2 页

认证委托人	中山市左向照明有限公司		
通信地址	广东省中山市古镇镇信恒路 42 号		
联系电话	0760-87561666	传 真	0760-88758003
产品照片			
			
产品型号: Z-BLZD-1LR0E 3W-0351 (图 B. 4)			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106741

共 7 页 第 3 页



产品型号: Z-BLZD-1LR0E I 3W-0351 (图 B. 2+图 B. 5)




产品型号: Z-BLZD-1LR0E I 3W-0351 (图 B. 1)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106741

共 7 页 第 4 页



产品型号: Z-BLZD-1LR0E | 3W-0351 (图 B. 1+图 B. 5)



产品型号: Z-BLZD-1LR0E | 3W-0351 (图 B. 6 -2F)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106741

共 7 页 第 5 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防应急标志灯具
- 2) 型号: Z-BLZD-1LROE I 3W-0351
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 中山市左向照明有限公司
- 5) 生产企业: 中山市左向照明有限公司
- 6) 生产地址: 中山市古镇镇信恒路 42 号 2、3、4 楼
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: AC220V
- 9) 额定工作频率: 50Hz
- 10) 标称应急工作时间: 90min
- 11) 光源名称和参数: LED, DC2.7V-DC2.9V
- 12) 主电功耗: 3W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 352mm×152mm×21mm;
- 2) 电池: 类别: 镍镉电池、单节容量: 1.20V800mAh、节数: 1 节;
- 3) 光源: 类别: LED;
- 4) 应急控制方式: 非集中控制型;
- 5) 应急供电形式: 自带电源型;
- 6) 工作方式: 持续型;
- 7) 分型产品与主型产品差异: 采用单面指示;
- 8) 与以下产品配接工作: 应急照明配电箱。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.7V-DC2.9V, 0.2W

型号: 5KG2HC

生产者: 湖北匡通电子股份有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：中山市左向照明有限公司
产品型号：Z-BLZD-1LROE I 3W-0351

No: Dz2018106741
共 7 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 （外壳材料种类：两侧部分为塑料，其它部分为金属） （氧指数 ≥ 28 ） （面板尺寸（mm）：348 \times 110） 自检功能试验方法： 修改主芯片程序中的时间参数	合格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间： 90min 应急转换时间(s)： 0.2 应急工作时间：324min5s 断开光源或光源不符合要求时，充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）： 33.3 表面亮度（ cd/m^2 ）： 1#（图 B.4）主电状态转入应急状态： 108.2 131.3 85.0 96.4 75.8 74.5 88.0 100.6 171.5 181.2 放电 80min 后： 105.8 128.5 81.9 93.3 73.4 71.4 85.7 97.2 168.8 178.5 2#（图 B.2+图 B.5）主电状态转入应急状态： 100.6 89.8 71.2 74.3 87.5 96.7 93.4 128.5 121.5 134.3 放电 80min 后： 97.8 87.5 68.7 71.4 84.8 93.5 90.3 125.4 118.7 131.8 3#（图 B.1）主电状态转入应急状态： 100.9 98.9 71.2 73.4 78.8 91.4 93.2 119.8 131.5 128.6 放电 80min 后： 98.3 95.9 68.5 70.7 75.6 88.3 90.5 117.7 128.3 125.1 4#（图 B.1+图 B.5）主电状态转入应急状态： 101.2 110.9 91.2 94.2 101.2 108.3 98.7 114.2 115.1 120.6	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：中山市左向照明有限公司
产品型号：Z-BLZD-1LR0E I 3W-0351

No: Dz2018106741
共 7 页 第 7 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	放电 80min 后： 98.8 108.5 88.8 91.5 98.3 105.4 95.8 111.6 112.7 117.5 5# (图 B.6 -2F) 主电状态转入应 急状态： 91.4 85.7 106.5 109.1 131.4 124.3 128.9 135.3 150.6 161.4 放电 80min 后： 88.3 82.8 103.4 106.6 128.7 121.3 126.5 132.9 147.2 158.0	合格	/
3	充、放电试验	7.3	额定工作电压(V)： 1.20 电池容量(mAh)： 800 充电 24h 后，充电电流(mA)： 14.7 过放电保护启动瞬间，电池的端电 压(V)： 0.99 静态泄放电流(μ A)： 0.8 充电回路短路时内部元件表面最高 温度($^{\circ}$ C)： 34.3	合格	/
4	转换电压试验	7.6	由主电状态转入应急状态时主电电 压(V)： 151.1 由应急状态回复到主电状态时主电 电压(V)： 158.8	合格	/
5	充、放电耐久 试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	接地电阻(Ω)： 0.08	合格	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
8	低温试验	7.12	1#表面亮度(cd/m^2)： 106.5 124.4 84.2 95.7 71.1 73.9 86.3 98.4 169.1 179.4 应急工作时间：317min20s	合格	/
9	外壳防护等级 试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合格	/
10	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/

