

No: Dz2018105300



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

认证委托人：中山市左向照明有限公司

产品型号名称：ZX-FP-DC24VA 型应急照明分配电装置

检验类别：分型试验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz2018105300

共 5 页 第 1 页

产品名称	应急照明分配电装置	型 号	ZX-FP-DC24VA
认证委托人	中山市左向照明有限公司	检验类别	分型试验
生产者	中山市左向照明有限公司	生产日期	2018 年 8 月
生产企业	中山市左向照明有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 10 月 16 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、电压波动试验、耐压试验、低温试验、恒定湿热试验、外壳防护等级试验		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>（主型产品为 ZX-FP-DC24V 型应急照明分配电装置）。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">             签发日期: 2018 年 11 月 16 日         </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

*刘华*

审核:

*刘华*

编制:

*高锐*

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz2018105300

共 5 页 第 2 页

认证委托人	中山市左向照明有限公司		
通信地址	广东省中山市古镇镇信恒路 42 号		
联系电话	0760-87561666	联系电话	0760-88758003
产品照片			
			

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz2018105300

共5页 第3页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz2018105300

共 5 页 第 4 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：应急照明分配电装置
- 2) 型号：ZX-FP-DC24VA
- 3) 执行标准：GB 17945-2010
- 4) 生产者：中山市左向照明有限公司
- 5) 生产企业：中山市左向照明有限公司
- 6) 生产地址：广东省中山市古镇镇信恒路 42 号 2、3、4 楼
- 7) 外壳防护等级：IP30
- 8) 额定电源电压：AC220V
- 9) 输出电压：DC24V
- 10) 输出功率：300W
- 11) 接线端子标注：有
- 12) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外形尺寸：400mm×200mm×500mm；
- 2) 过电流保护器件参数：额定电流 16A；
- 3) 外壳材质：金属；
- 4) 显示器件：指示灯；
- 5) 输出回路数量：4 个；
- 6) 与以下产品配接工作：中山市左向照明有限公司生产的应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）、应急照明控制器、集中电源集中控制型消防应急照明灯具、集中电源集中控制型消防应急标志灯具；
- 7) 分型产品与主型产品差异：监控单元不同。

一致性检查结论：符合

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：中山市左向照明有限公司

No: Dz2018105300

产品型号：ZX-FP-DC24VA

共 5 页 第 5 页

序号	检验项目	GB 17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。	合格	/
2	基本功能试验	7.2.6	满足标准要求。	合格	/
3	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合格	/
4	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
5	低温试验	7.12	功能正常。	合格	/
6	恒定湿热试验	7.13	功能正常。	合格	/
7	外壳防护等级 试验	7.23	试样的防护等级符合 IP30 要求。	合格	/
以下空白。					

