

No Dz201510286



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 中山市左向照明有限公司

产品型号名称: ZX-PD-220型应急照明配电箱

检验类别: 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510286

共 5 页 第 1 页

产品名称	应急照明配电箱	型 号	ZX-PD-220
认证委托人	中山市左向照明有限公司	检验类别	型式试验
生产者	中山市左向照明有限公司	生产日期	2015 年 2 月
生产企业	中山市左向照明有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015 年 3 月 17 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: 2015年3月12日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510286

共 5 页 第 2 页

认证委托人	中山市左向照明有限公司		
通信地址	中山市古镇镇信恒路 42 号 2、3、4 楼		
联系电话	0760-87561666	传 真	0760-88758001

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510286

共 5 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510286

共5页 第4页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 应急照明配电箱
- 2) 型号: ZX-PD-220
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 中山市左向照明有限公司
- 5) 生产企业: 中山市左向照明有限公司
- 6) 生产地址: 中山市古镇镇信恒路42号2、3、4楼
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: AC220V
- 9) 额定工作频率: 50Hz
- 10) 输出参数: AC220V、2kW
- 11) 主电功耗: 5W
- 12) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 350mm×155mm×450mm;
- 2) 过电流保护器件参数: DZ47-60 C10;
- 3) 外壳材质: 金属;
- 4) 输入回路数量: 2个;
- 5) 输出回路数量: 1个;
- 6) 与以下产品配接工作: 消防应急标志灯具、消防应急照明灯具。

一致性核查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：中山市左向照明有限公司
产品型号：ZX-PD-220

№：Dz201510286
共 5 页 第 5 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。	合格	/
2	基本功能试验	7.2.5	满足标准要求。	合格	/
3	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合格	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合格	/
5	绝缘电阻试验	7.8	有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间测得绝缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω 主电源输入端与壳体之间测得绝缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合格	/
6	接地电阻试验	7.9	接地电阻 (Ω): 1# 0.10 2# 0.10	合格	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
8	高温试验	7.11	功能正常。	合格	/
9	低温试验	7.12	功能正常。	合格	/
10	恒定湿热试验	7.13	功能正常。	合格	/
11	振动试验	7.14	功能正常。	合格	/
12	冲击试验	7.15	—	—	样品质量大于 5kg
13	外壳防护等级试验	7.23	符合 IP30 的要求。	合格	/