


No Dz201610960



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人： 中山市左向照明有限公司

产品型号名称： ZX-ZLZD-E160W-16-GK 型消防应急照明灯具

检验类别： 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201610960

共 5 页 第 1 页

产品名称	消防应急照明灯具	型 号	ZX-ZLZD-E160W-16-GK
认证委托人	中山市左向照明有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	中山市左向照明有限公司	生产日期	2015 年 12 月
生产企业	中山市左向照明有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 3 月 21 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2016 年 5 月 18 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准: 王艳娥

审核: 谢锋

编制: 冯凡

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201610960

共 5 页 第 2 页

认证委托人	中山市左向照明有限公司		
通信地址	中山市古镇镇信恒路 42 号 2、3、4 楼		
联系电话	0760-88758001	传 真	0760-87561666

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201610960

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防应急照明灯具
- 2) 型号: ZX-ZLZD-E160W-16-GK
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 中山市左向照明有限公司
- 5) 生产企业: 中山市左向照明有限公司
- 6) 生产地址: 中山市古镇镇信恒路 42 号 2、3、4 楼
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: AC220V
- 9) 额定工作频率: 50Hz
- 10) 标称应急工作时间: 90min
- 11) 光源名称和参数: LED, DC30V
- 12) 主电功耗: 160W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 电池: 类别: 铅酸电池、单节容量: 12V9000mAh、节数: 1 节;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 非集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 自带电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作: 应急照明配电箱。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC30V, 50W
型号: XH-COB-50W
生产者: 东莞市星晖光电有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：中山市左向照明有限公司
产品型号：ZX-ZLZD-E160W-16-GK

No: Dz201610960

共5页 第4页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：金属) 自检功能试验方法： 修改主芯片程序中的时间参数	合格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)： 1# 0.2 2# 0.2 应急工作时间(min)： 1# 97 2# 99 主电状态转入应急状态的光通量(lm)： 1# 3633.6 2# 3697.2 放电80min后光通量(lm)： 1# 3475.6 2# 3501.6 断开光源或光源不符合要求时， 充电24h、放电80min，内部发热 元件表面温度(℃)： 1# 36.2 2# 35.7	合格	/
3	充、放电试验	7.3	额定工作电压(V)：12.00 电池容量(mAh)：9000 充电24h后，充电电流(mA)： 1# 79.4 2# 78.1 过放电保护启动瞬间，电池的端 电压(V)： 1# 10.40 2# 10.41 静态泄放电流(μA)： 1# 1 2# 1 充电回路短路时内部元件表面最 高温度(℃)： 1# 39.4 2# 39.8	合格	/
4	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合格	/
5	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：中山市左向照明有限公司
产品型号：ZX-ZLZD-E160W-16-GK

No: Dz201610960

共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
6	转换电压试验	7.6	由主电状态转入应急状态时主电电压(V): 1# 150 2# 148 由应急状态回复到主电状态时主电电压(V): 1# 168 2# 168	合 格	/
7	充、放电耐久试验	7.7	消防应急灯具应急工作时间(min) 第一次 97 第十次 93	合 格	/
8	绝缘电阻试验	7.8	电源输入端与壳体间测得绝缘电阻值 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω	合 格	/
9	接地电阻试验	7.9	接地电阻 (Ω): 1# 0.09 2# 0.08	合 格	/
10	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
11	高温试验	7.11	试验后,1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 3576.2	合 格	/
12	低温试验	7.12	试验后,2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 3617.6 应急工作时间(min) 93	合 格	/
13	恒定湿热试验	7.13	试验后,2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 3657.3	合 格	/
14	振动试验	7.14	试验后,2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 3510.7	合 格	/
15	冲击试验	7.15	—	—	样品质量大于 5kg
16	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的防护等级符合 IP30 要求	合 格	/
以下空白。					