



180008223366



(2018)国认监认字(527)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0685

检 验 报 告

No: JW191740



样品名称 塑料箱

样品型号 SMC1-735826

委托单位 上海爱浦克施电力科技股份有限公司

制 造 商 上海爱浦克施电力科技股份有限公司

签发日期 2019 年 08 月 12 日



许昌开普检测研究院股份有限公司
国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心

样品名称: 塑料箱 样品型号: SMC1-735826 样品规格: / 样品数量: 1 样品编号: YPJW191740 检验地点: 许昌开普检测研究院股份有限公司	委托单位: 上海爱浦克施电力科技股份有限公司 委托单位地址: 上海市松江区九亭镇研展路 455 号 2 幢 2 层 209 室 制造商: 上海爱浦克施电力科技股份有限公司 制造商地址: 上海市松江区九亭镇研展路 455 号 2 幢 2 层 209 室
检验日期: 2019 年 08 月 07 日~2019 年 08 月 08 日	
检验目的: ☒ 委托检验 ☐ 认证检验 ☐ 许可证检验 ☐ 监督检验 ☐ 其它	
检验类别: ☐ 型式检验 ☒ 性能检验 ☐ 其它	
检验依据: GB/T 4208-2017 外壳防护等级 (IP 代码) SMC1-735826 塑料箱检验技术要求 (判定依据)	
检验结论: 根据本报告描述的检验结果,本实验室声明所检项目满足上述检验依据的要求。	
签发人: 李亚萍	签发日期: 2019 年 08 月 12 日
备 注: /	

样品照片

1. 样品 A 面照片



2. 样品 B 面照片



检验项目总表

序号	检 验 项 目	判定结果
一	电气性能及安全	
1	防护等级检验	合格

报 告 的 组 成

内 容	编 号
封面	JW191740
首页	JW191740
样品照片	JW191740
检验项目总表	JW191740
报告的组成	JW191740
电气性能及安全检验报告	JW191740-Safety
封底	JW191740

电气性能及安全检验报告



电气性能及安全检验报告

样品名称: 塑料箱	委托单位: 上海爱浦克施电力科技股份有限公司
样品型号: SMC1-735826	制造商: 上海爱浦克施电力科技股份有限公司
样品规格: /	检验地点: 许昌开普检测研究院股份有限公司
样品数量: 1	
样品编号: YPJW191740	

检验类别:

☐型式检验 ☒性能检验 ☐其它

检验依据:

GB/T 4208-2017 外壳防护等级 (IP 代码)

SMC1-735826 塑料箱检验技术要求 (判定依据)

检验结论:

根据本报告描述的检验结果, 本实验室声明所检项目满足上述检验依据的要求。

主检: 郭冠生  **校核:** 冯瑾涛  **审核:** 李全喜 

日期: 2019 年 08 月 12 日

备注: /

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	判定结果
1	防护等级检验	合格

序号	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
1	外壳防护等级检验 外壳防护等级应满足 IP67*要求。 注：*根据制造商提供的数据确定。	外壳防护等级符合 IP67 要求。	合格

本次试验使用的主要仪器设备清单

序号	仪器设备名称	型号	编号	仪器设备有效期
1	砂尘试验箱	SC-010B	K0503-236	2018-09-28~2019-09-27
2	外壳防护等级测试器具	/	K0502-892	2019-01-28~2020-01-27
3	钢直尺	1000mm	K0503-667	2018-08-30~2019-08-29
4	浸水试验箱	DTE-X7J	K0503-896	/

——以下空白——

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、校核、审核、签发人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检验对来样负责。

地址：河南省许昌市魏武大道与尚德路交汇处

电话：（0374）3212775 3212185 3219268

邮编：461000

网址：www.ketop.cn

电邮：service@ketop.cn